

SNCC.D.016



Servicio Nacional de Salud, SNS

No. EXPEDIENTE
SNS-MAE-PEUR-2019-0002
No. DOCUMENTO
SNS-MAE-PEUR-2019-0002

21 de febrero de 2019

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES****DEPARTAMENTO DE COMPRAS****CIRCULAR No. 02****A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS****ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEIS (6) ASCENSORES, PARA LOS HOSPITALES**

El Comité de Compras y Contrataciones de **SERVICIO NACIONAL DE SALUD, SNS**, informa que ha recibido las siguientes preguntas:

1. A continuación las preguntas técnicas de las visitas de los 6 hospitales para el proceso SNS-MAE-PEUR-2019-0002 Las preguntas técnicas que tenemos respecto al proceso de compra del SNS son las siguientes:

**Hospital Felix María Goico:**

En el pliego de condiciones específicas dice que la edificación tiene 5 paradas y en la visita se pudo constatar que son 7 paradas, en ese sentido, favor hacer las aclaraciones de lugar a los convocantes.

**Hospital Salvador Gautieaur:**

Las medidas de este ducto no permiten el ancho para que sea un ascensor camillero porque las puertas no caben. En la visita técnica, acordamos que ellos definirían si hacer un nuevo ducto en estructura metálica en el atrio del hospital, favor preguntar, para saber si cotizamos, si el proceso continúa, o si simplemente lo dejamos fuera del lote de cotizaciones.

Adicionalmente, en el pliego de condiciones específicas dice que este equipo es de 2 paradas y en la visita técnica se pudo constatar que son 3 paradas.

El ciclo de llegada de los ascensores son 6 meses el cual pusieron en el pliego 3 meses, no es posible ese tiempo para una entrega efectiva.

El que no participo en las visitas técnica hay que tener en cuenta que no puede presentar propuesta para ese hospital o lote que no visito.

2. En la tarde pudimos asistir a la visita técnica del hospital Salvador B. Gautier. No obstante, faltamos a la visita de la mañana al Hospital de Referencia Nacional Materno Infantil San Lorenzo. Ya que estas visitas son obligatorias según el Pliego de Especificaciones no pudimos firmar el formulario de visita técnica ya que la visita estaba coordinada para las 10:00 AM deseamos saber como se procedera para poder cumplir con este requerimiento

/UR.03.2011

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



*Handwritten signature*

3. por otro lado conversamos con el Ingeniero encargado de guiar las visita sobre el tema de los tiempo de entrega de los ascensores que por una situación para todos que las fabricas tienen unos tiempos estimados en unos 6 meses no se podría cumplir con la entrega del proyecto en los tres meses planteados en el pliego así como la forma de pago que esta prevista cada dos ascensores y si algún oferente fuera ganador de un lote con un solo ascensor que pasaría con el pago?

**Las que a continuación se contestan:**

**Resolución Única:**

**1-**

**Hospital Félix María Goico:**

Se evidencia error de digitación. El centro cuenta con 7 paradas y estas deben ser consideradas para la instalación. Será realizada la enmienda correspondiente.

**Hospital Salvador Bienvenido Gautier**

El ítem será excluido del lote en vista que para la instalación del equipo, sería necesario realizar actividades de obra civil por las condiciones específicas que presenta el centro hospitalario y las mismas entrarían en contraposición con el proceso actual de obras que lleva el SNS. Será realizada la enmienda correspondiente.

Se podrá exceder el tiempo de entrega establecido en el pliego de condiciones siempre y cuando existan razones justificadas para el hecho (carta del fabricante donde se especifique el tiempo de fabricación y carta de embarque donde se especifique el tiempo de transporte).

Ciertamente, el oferente que no asistió a las visitas de algún establecimiento en específico, no podrá presentar oferta para el ítem.

**2-**

Le informamos que luego de realizada la visita a la Maternidad de Los Mina, no es posible agregarle en el registro de los oferentes asistentes ni realizar una segunda visita.

Esto no se convierte en inconveniente para participar por los demás ítems del lote. La empresa puede presentar su oferta para los demás ítems donde asista a la visita.

**3-**

Con respecto a tiempo de entrega se podrá exceder el tiempo de entrega establecido en el pliego de condiciones siempre y cuando existan razones justificadas para el hecho (carta del fabricante donde se especifique el tiempo de fabricación y carta de embarque donde se especifique el tiempo de transporte).

El pago del porcentaje indicado se realizará por unidad adjudicada.

*YGF*

**Rosaura Quiñones**  
Representante del Director SNS

  
**Yasirys German Erías**  
Directora Financiera SNS



**Alexandra Marisol Marte Blanco**  
Responsable de Acceso a la Información SNS

**Michelle Guzmán**  
Directora de Planificación SNS

  
**Ramón Arturo Méndez Zarzuela**  
Consultor Jurídico SNS