

SNCC.D.016



Servicio Nacional de Salud, SNS

No. EXPEDIENTE
SNS-MAE-PEUR-2019-0002
No. DOCUMENTO
SNS-MAE-PEUR-2019-0002

13 de agosto de 2019

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CIRCULAR No. 01

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Contratación de Empresas para los Servicios de Alquiler de Plantas Eléctricas para Diferentes Centros de Salud bajo dependencia del Servicio Nacional de Salud.

El Comité de Compras y Contrataciones de **SERVICIO NACIONAL DE SALUD, SNS**, informa que ha recibido las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos equipos son de cada uno? ¿Ya que solo mencionan los KW que necesitan, pero no la cantidad de equipos?
2. ¿A qué parte de República Dominicana irían estos equipos en caso de solicitar el alquiler?
3. ¿Cuál sería el uso de estos equipos: ¿de emergencia 8 horas, doble turno 12 horas o uso ilimitado?
4. ¿Después de un cordial saludo, por este medio solicitado sea aclarado en la condición de pliego SNS-MAE-PEUR-2019-0004 la numeración 273 los puntos 16 y 17, ya que en el 16 el cliente certificara la constancia de nuestro servicio en el área de alquiler de plantas eléctricas, y el punto 17 pide una certificación de servicio de la empresa con una experiencia mínima de 3 años, brindando los servicios de alquiler de planta?
5. ¿Cuál es el uso de las plantas, 8, ¿12 o 24 horas? Eso es determinante en la planta y en el costo.
6. ¿También queremos saber en cuales sectores serán instaladas esas plantas y si son sectores con luz 24/7 ya que si son de emergencias ante una eventualidad o si son sectores en que hay frecuentes apagones por varias horas?
7. ¿Con cuánto tiempo de antelación solicitaran dichos equipos en caso de necesitarlos?
8. ¿Para el tema del combustible para los equipos, alguna cantidad de galones específica a considerar?
9. ¿Abiertos o silenciosos (algún nivel de ruido específico)?
10. ¿Tanque propio del equipo con capacidad para 24 horas de utilización?
11. ¿Deben estar en remolque o no?
12. ¿Automatizados?
13. ¿Las instalaciones en los hospitales poseen puntos de interconexión ya establecidos o debemos incluirlo en la propuesta?

/UR.03 2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



Las que a continuación se contestan:

Resolución Única:

- 1- R: El oferente debe ofertar por precio unitario con la potencia indicada. La utilización del servicio será por demanda, de acuerdo con las necesidades de los diferentes hospitales de la red del SNS.
- 2- El oferente debe incluir en su propuesta una distancia de traslado de 150 KM a nivel nacional como distancia promedio.
- 3- Uso de emergencia (Stand By)
- 4- Con referencia al numeral 2.3. Documentación a Presentar en la Oferta Técnica "Sobre A" punto 16, cartas de satisfacción (referencias) de servicios similares ofrecidos a otras instituciones o empresas. El punto 17, certificación por parte del oferente donde exprese que tiene 3 años como mínimo en el mercado ofreciendo servicios de alquiler de plantas eléctricas; fue modificado mediante Enmienda No. 02, de fecha 13 de agosto de 2019.
- 5- Las horas de uso estarán determinadas por los cortes programados por las diferentes distribuidoras, el uso del equipo siempre será de emergencia.
- 6- Las localidades serán todos los hospitales bajo la responsabilidad del SNS, el uso de los equipos siempre será de emergencia (falta del suministro externo)
- 7- El tiempo de respuesta debe ser Santo Domingo menos de 2h, interior del país menos de 8h.
- 8- La entidad contratante deberá suministrar el combustible para uso del equipo.
- 9- Los equipos requeridos deberán ser super silenciosos.
- 10- El equipo deberá contar con tanque de combustible para su operación, el suministro será responsabilidad de la entidad contratante.
- 11- No es obligatorio el uso de remolques, se debe considerar que el equipo será de uso exterior.
- 12- El equipo debe tener la capacidad de arranque automático con señal desde el ITA (Interruptor de Transferencia automática) existente en el hospital.
- 13- El oferente debe contemplar el cableado eléctrico desde el generador de emergencia hasta ITA (Interruptor de Transferencia automática).

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)



/UR.03.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MG." and "FO"]