



REPÚBLICA DOMINICANA

Servicio Nacional de Salud

"Año de la Innovación y la Competitividad"



FICHA TÉCNICA

Contratación de Empresas para los Servicios de Alquiler de Plantas Eléctricas para Diferentes Centros de Salud

**Proceso de Urgencia
SNS-MAE-PEUR-2019-0004**

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
JULIO, 2019

DLA



Ficha Técnica

Proceso de Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0004)

3.2 Descripción de los Servicios

Lote 1, Alquiler de Plantas Eléctricas para ser Utilizadas en los Diferentes Centros Hospitalarios a Nivel Nacional.

Ítem	Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
1	Alquiler	Meses	12	Generador Eléctrico de 100kW 120/208/480 V configurable Super silenciosa Trifásica Combustible diésel
2	Alquiler	Meses	12	Generador eléctrico de 250kW 120/208/480 V configurable Super silenciosa Trifásica Combustible diésel
3	Alquiler	Meses	12	Generador eléctrico de 500kW 120/208/480 V configurable Super silenciosa Trifásica Combustible diésel
4	Alquiler	Meses	12	Generador eléctrico de 750kW 120/208/480 V configurable Super silenciosa Trifásica Combustible diésel

Ing. Donald Lugo
Encargado de Mantenimiento





Ficha Técnica

Proceso de Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0004)

3.3 Consideraciones Generales para la Prestación de los Servicios de Alquiler

3.3.1 Los servicios de instalación de los generadores eléctricos serán requeridos por la entidad contratante ante la ocurrencia de situaciones de colapso del sistema eléctrico en los establecimientos de salud. La Dirección Administrativa del SNS, será responsable de solicitar dichos servicios indicando la fecha y lugar para la realización de las instalaciones. A tales fines, estará solicitando al proveedor contratado presupuesto de materiales, transporte y mano de obra.

3.3.2 Para la instalación de los equipos la entidad contratante estará informando al proveedor contratado los datos del equipo a ser instalado ante el colapso del sistema eléctrico del establecimiento de salud.

3.3.3 El proveedor contratado debe emitir presupuesto con los montos correspondientes a transporte, materiales a ser utilizados con alimentadores hasta ITA y mano de obra durante el servicio de instalación de los generadores eléctricos.

3.3.4 El presupuesto emitido por el proveedor contratado será sometido a evaluación y aprobación por parte de la entidad contratante -Dirección Administrativa. En todo caso, el presupuesto no deberá exceder el 15% del monto contratado para el tipo de equipo objeto del presente.

3.3.5 Los presupuestos emitidos por el proveedor serán finales, no se aceptarán cargos adicionales luego de aprobada la cotización enviada.

3.3.6 El proveedor contratado será responsable del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo instalado, entendiéndose que los gastos de aceites, lubricantes, coolant y cualquier otro elemento requerido para la aplicación del mantenimiento correrán por cuenta total del proveedor.

3.3.7 La entidad contratante será responsable del suministro de combustible para uso de los generadores eléctricos durante su tiempo de uso.

3.3.8 El proveedor debe garantizar la operatividad del equipo suministrado (debe emitir certificación con tiempo de respuesta ante eventualidades con equipo suministrado en Santo Domingo menos de 2h, interior del país menos de 8h).

3.3.9 El proveedor deberá establecer una línea de contacto para emergencias 24h 7 días a la semana para eventualidades y solicitudes por parte del SNS.

DLD